

# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 215 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clavislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR. 82/021116/07

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Weg in Zwanberg 199/1-1 Houthalen

EIGENAAR: Kruze  
Adres: Weg in Zwanberg 199 bus Houth.

OPDRACHTGEVER: Mares H O  
Adres: Buurels 26 Kuringen

INSTALLATEUR: idem  
Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: \_\_\_\_\_

STROOMLEVERANCIER: JE  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_  
Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 12/11/02 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:  
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring; Type der lokalen: opp C

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 66

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting: max 10 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 16 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type Diff 40A/300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: M; RA: 4 Ohm; RI tot 20 MOhm

BESCHRIJVING: z.o. beperkt onderzoek schema's

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:	PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
<u>geen</u>	gesien op:
<u>Nota 1: bad + douche + badkamer + verbod op te plaatsen</u>	de aanwezigheid van de stroomverdelers:
	naam:
	handtekening:


### PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 12/11/02 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER:  
nr. + naam + handtekening  
85 Janna Kof  
FORM: 382 /03-2000

De directeur,



Verf:

APPARTEMENTEN  
WEG NAAR ZWARTBERG 199  
HOUTHALEN

APPARTEMENT "C"


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
BEZIT  
NR 1/11/02

BVBA RUZZI woonidee & adviesbureau  
WEG NAAR ZWARTBERG 119 B1  
3530 HOUTHALEN

*[Handwritten signature]*

ELECTRO MAES MICHEL  
ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN  
ERKEND BEVEILIGINGSINSTALLATEUR  
BEUZESTRAAT 26  
3511 KURINGEN/STOKROOIE  
TEL:011/720.182  
BTW nr. 696.244.818  
Registratie nr 10.26.11  
erkenningnummer Min BZ 20-1029-78



*Palmer*  
 8/2/72  
 12/14/02

